

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0854-09

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Infällda installationsdosor

Innehavare	ABB Oy, Asennustuotteet, P.O. Box 16, FI-06101 Porvoo Tel: +358 10 22 11, Fax: +358 10 22 54 255, Hemsida: www.abb.fi, Organisationsnr: 0763403-0
Produkt	Infällda installationsdosor typ apparatdosa AU5.5, apparatdosa AU60.1 och kopplingsdosa AU67, med tillhörande dosstöd och doslock. Materialet i dosorna består av glasfiberförstärkt polypropen och polyamid.
Avsedd användning	Installationsdosor för infälld montering i brandcellsskiljande gipsskiveväggar i brandteknisk klass EI 60 med minsta tjocklek 120 mm.
Handelsnamn	AU5.5, AU60.1 och AU67
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass EI 60* 5:22 * Väggen ska uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och ha en minsta tjocklek av 120 mm. Bakom installationsdosan ska isoleras med stenull med lägsta densitet 28 kg/m ³ enligt tillhörande handling.
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning version 1.1.2010.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollplan för AU5.5, AU60.1 och AU67 (dokument från ABB Oy).

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
ABB Oy, Asennustuotteet, Porvoo, Finland
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
- | | |
|---|--|
| Innehavare/tillverkningsställe | ABB Oy, Asennustuotteet, Porvoo |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | t. ex. AU5.5 |
| Typgodkännandets nummer | SC0854-09 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
- Bedömningsunderlag Rapport nr P903103 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt "Ritningsförteckning för apparatdosor AU5.5 och AU60.1 samt kopplingsdosa AU67" daterad 2010-03-03.
- Kommentarer Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av installationsdosor som är avsedda att monteras i brandcellsskiljande väggar.
Väggen som dosorna monteras i förutsätts uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 och minsta väggjocklek ska vara 120 mm. Isoleringen i väggen förutsätts vara godkänd som obrännbart material, klass A1 eller A2 och ha en lägsta densitet av 28 kg/m³.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-03-02
Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson